

TT.4000-136/01/15

### WARUNKI TECHNICZNE

na podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej rozbudowywanego budynku  
muzeum przy ul. Kościuszki 31 w Suwałkach, nr geod. działki 11417

W odpowiedzi na wniosek nr 121/2015 z dnia 18.09.2015 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, iż zapewnia dostawę wody i odbiór ścieków do/z budynku jw. na niżej podanych warunkach podłączenia:

1. Dostawa wody na cele bytowe (w ilości do:  $0,4 \text{ m}^3/\text{d}$ , chwilowe:  $0,14 \text{ l/s}$ ) i ppoż. (w ilości  $2 \text{ l/s}$ ), o ciśnieniu w miejscu połączenia z siecią miejską:  $0,25 \text{ MPa}$ , z istniejącego przyłącza wodociągowego za wodomierzem głównym. W przypadku niewystarczającej wydajności istniejącego przyłącza należy wystąpić do PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. o wydanie nowych warunków.
2. Nie zapewniamy wskazanego we wniosku ciśnienia  $3,5 \text{ bara}$ . W przypadku braku odpowiedniego ciśnienia należy zastosować zestaw hydroforowy.
3. Podłączenie wykonać z rur stalowych ocynkowanych izolowanych dwukrotnie taśmą Denso lub z rur PE o średnicy dobranej przez projektanta.
4. Minimalne przykrycie dla rur z PE nie mniejsze niż  $1,9 \text{ m}$ . Przy płytszym ułożeniu, rurociąg należy ocieplić np. warstwą keramzytu o grubości wyliczonej przez projektanta.
5. Pomiar zużycia wody za pomocą istniejącego wodomierza głównego. W przypadku zwiększonego poboru wody, projektant sprawdzi czy istniejący wodomierz DN20,  $Q_{\text{max}} = 4 \text{ m}^3/\text{h}$  jest wystarczający.
6. W sytuacji bezpowrotnego korzystania z wody (nieprodukującego ścieków) istnieje możliwość zamontowania podlicznika.
7. Odprowadzanie ścieków bytowych (w ilości do  $0,4 \text{ m}^3/\text{d}$ ) do istniejącego na terenie nieruchomości kanalizacji sanitarnej.
8. Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.
9. Na 14 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót (podłączenia do istniejącego przyłącza), rozpoczęcie prac należy zgłosić do PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
10. Niniejsze warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania.

Załączniki:

1. Załącznik graficzny

KIEROWNIK  
działu technicznego

mgr inż. Agnieszka Maziarz

.....  
podpis osoby wydającej warunki

MUZEUM OKRĘGOWE  
w Suwałkach  
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 81  
tel. 87-566-57-50  
NIP 844-10-65-955, REGON 000579885  
PKD 9102Z

Z up. DYREKTORA  
Muzeum Okręgowego w Suwałkach

mgr Adam Zulpia  
ZASTĘPCA DYREKTORA

.....  
czytelny podpis osoby ubiegającej się o podłączenie



